



INVENTAIRE DU PATRIMOINE					
Type d'ouvrage	Inventaire Technique		Inventaire Comptable		
	Quantité	Quantité	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
Réseau HTA Souterrain	16 138 m	16 137 m	1 465 360 €	599 459 €	631 €
Réseau HTA Aérien	20 242 m	20 242 m	568 470 €	410 407 €	213 398 €
Postes HTA/BT	44	n.d.	418 008 €	230 612 €	49 342 €
Transformateurs HTA/BT	44	44	143 081 €	78 795 €	23 130 €
Réseau BT Souterrain	22 428 m	20 571 m	1 885 159 €	544 909 €	12 605 €
Réseau BT Torsadé	37 196 m	37 637 m	701 903 €	394 141 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	95 m	650 m	1 229 €	1 229 €	5 921 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	849 615 €	294 280 €	69 466 €
Branchements Collectifs	n.d.	126	62 081 €	20 012 €	2 434 €
Concentrateurs Linky	n.d.	2	678 €	20 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	131 997 €	98 538 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	26	7 464 €	1 526 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	104	7 701 €	231 €	0 €
Autres ouvrages localisés	-	-	33 725 €	15 892 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	-	-	12 970 €	5 368 €	24 €
TOTAL	-	-	6 289 440 €	2 695 419 €	376 951 €

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	16 138	44%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	20 242	56%
TOTAL	36 381	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61 (sur poteau)	17
Cabine Haute	1
Autres	26
TOTAL	44

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	22 428	38%
Torsadé	37 196	62%
Aérien nu	95	0%
<i>dont FS</i>	95	0%
TOTAL	59 719	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT (source données : Enedis)				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	1 992	23	3	2 018
Consommation (kWh)	15 586 248	1 627 373	3 922 550	21 136 171
Recette d'acheminement (€)	693 574	78 732	82 093	854 399

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE (source données : EDF)				
	Tarifs réglementés			
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	TOTAL
Nombre d'usagers	1 603	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	12 963 036	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	1 272 604	n.c.	n.c.	n.c.

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau HTA en 2018		Nombre d'incidents survenus en 2018		Qualité de fourniture en 2018	
Longues	0,7	Réseaux HTA	2	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	1,3	<i>dont Souterrain</i>	0	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	3,8	<i>dont Aérien</i>	2	Nombre de DMA BT	6
Continuité : Bonne qualité		Réseaux BT	1	Nombre de CMA BT	68
		<i>dont Souterrain</i>	0		
		<i>dont Torsadé</i>	0		
		<i>dont Aérien Nu</i>	0		
		Branchements	13		
Critère B moyens 2014/2018 (minutes)					
Critère B TCC	37				
<i>dont incidents (PS, HTA et BT)</i>	26				
Critère B HIX	36				

Sigles qualifiants les données

n.d. : informations non disponibles
n.c. : informations non communiquées
s. : données sensibles
f. : données indisponibles car communes fusionnées

Sigles techniques

CPI : Câble Papier Imprégné
TCC : Toutes Causes Confondues
HIX : Hors Evénements Exceptionnels
DMA : Départs BT considérés Mal Alimentés
CMA : Clients BT considérés Mal Alimentés
Critère B : temps moyen de coupure par usager (en minutes)

FS : Faible Section
CT : Chute de Tension
PS : Poste Source